

TAUKO PUMPPAAMON KÄYTÖSSÄ

Paineviemärijärjestelmä, johon pumppaamolta eteenpäin lähtevä jätevesi pumpataan toimii parhaiten, kun pumppaamon käyttö on säännöllistä.

Jos pumppaamon käyttöön tulee jo muutaman päivänkin mittainen tauko, on ennen taukoa hyvä tehdä muutamia toimenpiteitä, jotka edesauttavat pumppaamon ja paineviemärin palautumista normaalitilaan tauon jälkeen.

- Vedä WC pari kertaa ja juoksuta vettä runsaasti muutama minuutti niin, että pumppu käynnistyy vähintään kerran.

Jos pumppaamo ei käytetä talvella, tee syksyllä edellä mainitun lisäksi seuraavat toimenpiteet.

- Pese pumppaamo:
 - Puutarhaletkulla
 - Pesuaineena voit käyttää tavallisia astianpesuaineita
 - Kertyneet rasvat pois pintakytkimistä sekä muista rakenteista
 - Kytke sähkökeskuksen pääkytkimestä virrat pois
 - Laske säiliöön niin paljon puhdasta vettä, että se peittää sisällä olevan vaakatasoisen ja sinikahvaisen pallosulkuventtiilin
- Pumppaamon sisäisen putkiston jäätymisriskin pienentämiseksi suosittelemme solumuovisen välikannen käyttöä (lisävaruste). Pumppaamon ulkopuolinen eristys on tehtävä huolella jo asennusvaiheessa.
- Vältä lumen luomista pumppaamon päältä tai ympäriltä.

