

Pyhtään vesiosuuskunta  
c/o Mona Sissi  
Ritvalanpolku 22  
49240 Purola

<b>Näytetiedot</b>	Näyte	Talousvesi		
	Näyte otettu	20.12.2023	Näytteenottaja	Asiakas
	Saapunut laboratorioon	20.12.2023	Näytteenoton syy	Uusintanäyte
	Tutkimus alkoi	20.12.2023	Näytteenottopiste	Vastilantie 552 (Pirinen)
	Tutkimus valmis	27.12.2023		
	Yhteyshenkilö	Riikka Pöntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)		

Analyysi	7083-1 Talousvesi Länsi-Myllykylän alue Vastilantie 552	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	4,5	°C	Näytteenottajan mittaama
Kokonaispesäkeluku (22 °C, 68 h) 1)	arv. 1 700	pmy/ml	SFS EN ISO 6222:1999

Arv. arvio, 1) Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** Näytteen kokonaispesäkemäärä on korkea.

Alekski Laine  
Laboratoriopäällikkö (FM kemia)