

Kotkan kaupunki
Ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKAMaksaja
Pyhtään vesiosuuskunta
c/o Mona Sissi
Ritvalanpolku 22
49240 Purola

Näytetiedot

Näyte	Talousvesi	Näytteenottaja	Kimmo Aro
Näyte otettu	18.03.2025 klo 8:30	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
Saapunut laboratorioon	18.03.2025	Näytteenottopiste	Pyhtään vesiosuuskunta,
Tutkimus alkoi	18.03.2025		Mokrantie 101a
Tutkimus valmis	21.03.2025		
Yhteyshenkilö	Aleksi Laine, 044 974 0127, Toimitusjohtaja (kemisti FM)		

Analyysi	1159-1 Talousvesi Pyhtään vesiosuuskunta, Mokrantie 101a	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	6,0	°C	Näytteenottajan mittaama
Kokonaispesäkeluku (22 °C, 68 h)	*	0	pmy/ml SFS-EN ISO 6222:1999
E. coli -bakteerit	*	0	mpn/100ml Colilert, SFS-EN ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit	*	0	mpn/100ml Colilert, SFS-EN ISO 9308-2:2014
Suolistoperäiset enterokokit	*	0	pmy/100ml SFS-EN ISO 7899-2:2000

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto

Tutkittu vesinäyte täyttää tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Hanna Kuoppala
Laboratorioinsinööri (AMK)