

Kotkan kaupunki  
Ympäristökeskus  
Kotkantie 6  
48200 KOTKA

Maksaja  
Pyhtään vesiosuuskunta  
c/o Mona Sissi  
Ritvalanpolku 22  
49240 Purola



**Näytetiedot**

Näyte	Talousvesi	Näytteenottaja	Kimmo Aro
Näyte otettu	25.03.2025 klo 7:45	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
Saapunut laboratorioon	25.03.2025	Näytteenottopiste	Pyhtään vesiosuuskunta, Villbergskärrintie 53
Tutkimus alkoi	25.03.2025		
Tutkimus valmis	28.03.2025		
Yhteyshenkilö	Aleksi Laine, 044 974 0127, Toimitusjohtaja (kemisti FM)		

Analyysi	1286-1 Talousvesi Pyhtään vesiosuuskunta, Villbergskärrintie 53	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	3,0	°C	Näytteenottajan mittaama
Kokonaispesäkeluku (22 °C, 68 h) *	0	pmy/ml	SFS-EN ISO 6222:1999
E. coli -bakteerit *	0	mpn/100ml	Colilert, SFS-EN ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit *	0	mpn/100ml	Colilert, SFS-EN ISO 9308-2:2014
Suolistoperäiset enterokokit *	0	pmy/100ml	SFS-EN ISO 7899-2:2000

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

\* FINAS-akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** Tutkittu vesinäyte täyttää tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Hanna Kuoppala  
Laboratorioinsinööri (AMK)